

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på katrineholm.se/personuppgifter.

Cisternägare
Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Namn	Namn
Gatuadress	Gatuadress
Postnummer Postadress	Postnummer Postadress
Person-/organisationsnummer	Person-/organisationsnummer
Telefon dagtid	Telefon dagtid
E-post	E-post
Fastighetsbeteckning:	

Uppgifter om anläggningen

<input type="checkbox"/> Cistern i mark	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark utomhus	<input type="checkbox"/> Cistern inomhus
Cisternens volym, liter	Vätska, t.ex. eldningsolja, diesel	Tillverkningsnummer/beteckning
<input type="checkbox"/> Rörledningar i mark	<input type="checkbox"/> Rörledningar utomhus, inte i mark	<input type="checkbox"/> Rörledningar inomhus

Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk

Är cisternen tagen ur bruk, skrotad eller såld?	<input type="checkbox"/> Tagen ur bruk Datum:	<input type="checkbox"/> Skrotad Datum:	<input type="checkbox"/> Såld Datum:
	Om skrotad, vart har den transporterats?		
	Om såld, till vem?		
Är rörledningar tagna ur bruk?	<input type="checkbox"/> Ja, datum:	<input type="checkbox"/> Nej	
Är cisternen tömd och rengjord?	<input type="checkbox"/> Ja, datum:	<input type="checkbox"/> Nej	
Är rörledningar tömda och rengjorda?	<input type="checkbox"/> Ja, datum:	<input type="checkbox"/> Nej	
Vem har utfört rengöringen?	Företag eller egen rengöring		
	Kontaktperson på företaget	Telefonnummer till kontaktperson	

Åtgärder för att hindra oavsiktlig påfyllning av cistern som har tagits ur bruk (men som finns kvar i verksamheten)

Är cisternen sandfylld?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Är påfyllningsrör och luftningsrör plomberade eller borttagna?	<input type="checkbox"/> Plomberade	<input type="checkbox"/> Borttagna	<input type="checkbox"/> Nej
Är övriga rörledningar från cisternen plomberade eller borttagna?	<input type="checkbox"/> Plomberade	<input type="checkbox"/> Borttagna	<input type="checkbox"/> Nej
Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas.			
Övriga upplysningar.			

Sökandens underskrift

Ort	Datum
Namnteckning	Namnförtydligande

Avgift

Vi tar inte ut någon avgift för att handlägga anmälan om cistern som tagits ur bruk eller information om försäljning av cistern.

Skicka blanketten till:

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Cistern som ska tas ur bruk

En cistern med tillhörande rörledning som ska tas ur bruk ska enligt Naturvårdverkets föreskrifter tömmas och rengöras. Du behöver också genomföra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas, exempelvis ska du ta bort påfyllningsanslutningar och överfyllnadsskydd till cisternen. I normalfall ska cisternen avlägsnas. Om du tar en cistern ur bruk ska du informera bygg- och miljönämnden om detta.

För en cistern som är tagen ur bruk och som ska användas på nytt för förvaring av brandfarlig vätska eller spillolja behöver du informera bygg- och miljönämnden i god tid, innan den tas i bruk. För en cistern som inte tagits ur bruk gäller kravet på återkommande kontroll.

Lämpligt tillvägagångssätt när du tar cisternen ur bruk

Tömning och rengöring

- När en cistern tas ur bruk ska du tömma och rengöra den. Det här ska göras fackmannamässigt (på ett korrekt och godkänt sätt). Anlitar du någon för rengöring av cisternen är det viktigt att personen har lämplig kompetens och tillstånd till att transportera farligt avfall.
- Normalt har en privatperson inte kompetens och utrustning för att kunna rengöra en cistern på ett säkert sätt. Sediment, olja och kondensvatten ska sugas upp och cisternen ska torkas helt ren. De ackrediterade företag som utför rengöring och skrotning av cisterner har skyddsutrustning och tillgång till en spol- och sugbil som dessutom kan ventilera cisternen under pågående arbete. Nedkapning av cistern är ett hetarbete som kan innebära fara på grund av de brandfarliga gaserna. Om du ska rengöra själv, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen innan du sätter igång.
- Omhändertagen olja, rengöringsresten och mätare med kvicksilverinnehåll klassas som farligt avfall och måste därför omhändertas av ett företag som har tillstånd till det.

Upptagning och bortforsling

- Cisternen bör tas upp och transporteras bort till ett materialåtervinningsföretag för skrotning. Observera att cisternen endast får lämnas till företag som har godkännande att ta emot avfall.
- Dokumentera gärna upptagandet, exempelvis genom fotografering.
- Om det innebär svårigheter att ta bort cistern i mark eller att det kan medföra exempelvis sättningsskador på byggnader, kan du lämna kvar cisternen efter tömning och rengöring. Cisternen ska då sandfyllas och du behöver genomföra åtgärder så att cisternen inte kan fyllas. Observera att detta endast får ske efter att du har stämt av detta med samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Påfyllningsrör, avlufts-rör och andra anordningar ska tas bort alternativt rengöras och förseglas (pluggas) för att förhindra att påfyllning sker av misstag.

Markundersökning

- Kontrollera om cisternen är skadad och om innehållet kan ha läckt ut. Om du upptäcker en sådan skada behöver du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen omedelbart!
- Undersök marken under och omkring cisternen (med hjälp av syn, lukt och eventuellt mätinstrument eller provtagning). Om du har haft en miljöfarlig verksamhet exempelvis en bensinstation, egen tankplats på företaget eller liknande, ska du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen innan skrotningsarbetet utförs för att få veta om det krävs särskilda undersökningar i samband med att cisternen tas bort.
- Om föroreningar upptäcks ska samhällsbyggnadsförvaltningen omgående underrättas! Återfyll inte marken utan invänta besked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Omhändertagande av farligt avfall

- Se till att omhänderta nivåmätaren. Den kan innehålla kvicksilver vilket klassas som farligt avfall. Oljerester och rengöringsrester är också farligt avfall och ska lämnas till företag som har tillstånd till att ta emot farligt avfall.
- Endast privatpersoner får transportera avfall från sin egen cistern utan särskilt tillstånd enligt avfallsförordningen. Mängden under ett år får dock inte överstiga 100 kg eller 100 liter.
- Om du är privatperson och överstiger ovan angiven mängd eller om cisternen ägs av ett företag behöver du anlita ett företag med tillstånd till att transportera farligt avfall. Transportdokument ska upprättas. Du ska sedan spara en kopia på transportdokumentet.

Blankett för cistern som tas ur bruk

- Fyll i blanketten *Anmälan om cisterner och rörledning som ska tas ur bruk* och skicka den så snart som möjligt till samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Bifoga ett saneringsintyg från den som tömt och rengjort cisternen samt ett intyg om mottagande från materialåtervinningsföretaget. Om du genomfört tömning och rengöring på egen hand: beskriv hur detta har genomförts och skicka med bilder på tillvägagångssättet och ett intyg om mottagande från materialåtervinningsföretaget.